

令和7年5月水質検査結果一覧

番号	項 目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高嶺(井戸A)	高嶺(井戸B)
			5/13火)							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0		
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005								
基5	セレン及びその化合物	0.01								
基6	鉛及びその化合物	0.01								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01								
基8	六価クロム化合物	0.02								
基9	亜硝酸態窒素	0.04								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10							4.1	3.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0								
基14	四塩化炭素	0.002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04								
基17	ジクロロメタン	0.02								
基18	テトラクロロエチレン	0.01								
基19	トリクロロエチレン	0.01								
基20	ベンゼン	0.01								
基21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満		
基22	クロロ酢酸	0.02								
基23	クロロホルム	0.06								
基24	ジクロロ酢酸	0.03								
基25	ジブromクロロメタン	0.1								
基26	臭素酸	0.01								
基27	総トリハロメタン	0.1								
基28	トリクロロ酢酸	0.03								
基29	ブromジクロロメタン	0.03								
基30	ブromホルム	0.09								
基31	ホルムアルデヒド	0.08								
基32	亜鉛及びその化合物	1.0								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2								
基34	鉄及びその化合物	0.3								
基35	銅及びその化合物	1.0								
基36	ナトリウム及びその化合物	200								
基37	マンガン及びその化合物	0.05								
基38	塩化物イオン	200	8.6	8.4	8.6	8.3	8.4	9.5		
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300								
基40	蒸発残留物	500								
基41	陰イオン界面活性剤	0.2								
基42	ジェオスミン	0.00001								
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								
基44	非イオン界面活性剤	0.02								
基45	フェノール類	0.005								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3		
基47	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3		
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	水温	℃	16.6	14.2	14.3	16.2	14.0	9.8	13.1	13.1
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.58	0.58	0.56	0.54	0.58	0.32	-	-
	気温	℃	20.6	19.8	20.0	21.0	19.0	16.6	18.8	18.8
	天候	前日/当日	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴

項目	数
* 水質検査を省略することのできない項目	1
* 水道用資機材からの溶出を検討すべき項目	2
* 地下水を水源とする場合考慮すべき項目	3
* その他原水の状況を考慮すべき項目	4
* 給水栓でのみ採水	1

令和7年4月水質検査結果一覧

番号	項 目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高揃(井戸A)	高揃(井戸B)
			4/1(火)							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0		
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005								
基5	セレン及びその化合物	0.01								
基6	鉛及びその化合物	0.01								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01								
基8	六価クロム化合物	0.02								
基9	亜硝酸態窒素	0.04								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10							4.1	3.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0								
基14	四塩化炭素	0.002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04								
基17	ジクロロメタン	0.02								
基18	テトラクロロエチレン	0.01								
基19	トリクロロエチレン	0.01								
基20	ベンゼン	0.01								
基21	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満		
基22	クロロ酢酸	0.02								
基23	クロロホルム	0.06								
基24	ジクロロ酢酸	0.03								
基25	ジブロモクロロメタン	0.1								
基26	臭素酸	0.01								
基27	総トリハロメタン	0.1								
基28	トリクロロ酢酸	0.03								
基29	ブロモジクロロメタン	0.03								
基30	ブロモホルム	0.09								
基31	ホルムアルデヒド	0.08								
基32	亜鉛及びその化合物	1.0								
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2								
基34	鉄及びその化合物	0.3								
基35	銅及びその化合物	1.0								
基36	ナトリウム及びその化合物	200								
基37	マンガン及びその化合物	0.05								
基38	塩化物イオン	200	17.0	17.0	18.0	18.0	17.0	19.0		
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300								
基40	蒸発残留物	500								
基41	陰イオン界面活性剤	0.2								
基42	ジェオスミン	0.00001								
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								
基44	非イオン界面活性剤	0.02								
基45	フェノール類	0.005								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5		
基47	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3		
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7		
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	水温	℃	9.2	6.6	6.5	9.9	10.5	5.4	12.4	12.5
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.46	0.52	0.54	0.38	0.52	0.38	－	－
	気温	℃	2.8	2.8	1.9	1.9	4.2	0.2	4.4	4.4
	天候	前日/当日	曇/雪	曇/雪	曇/雪	曇/雪	曇/雨	曇/雪	曇/雪	曇/雪

* 水質検査を省略することのできない項目

* 水道用資機材からの溶出を検討すべき項目

* 地下水を水源とする場合考慮すべき項目

* その他原水の状況を考慮すべき項目

* 給水栓でのみ採水