令和8年9月水質検査結果一覧

番号	項　　目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高揃（井戸A）	高揃（井戸B）
			9/1（火）							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0		
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
基4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
基5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基8	六価クロム化合物	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
基9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.6	3.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
基14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005								
基21	ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基22	塩素酸	0.6	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14		
基23	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
基24	クロロホルム	0.06	0.02	0.022	0.027	0.026	0.021	0.031		
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003未満		
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
基27	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	0.025	0.029	0.035	0.033	0.028	0.038		
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006		
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006		
基31	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
基33	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01		
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
基35	鉄及びその化合物	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
基36	銅及びその化合物	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
基37	ナトリウム及びその化合物	200	6.6	6.5	6.7	6.6	6.6	7.1		
基38	マンガン及びその化合物	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
基39	塩化物イオン	200	8.2	8.1	8.6	8.3	8.2	8.8		
基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	22	22	23	23	22	23		
基41	蒸発残留物	500	57	54	54	57	55	57		
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
基43	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
基46	フェノール類	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
基48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	7.7	7.4	7.6		
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
基52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	（指標菌）大腸菌								1.未満	1.未満
	（指標菌）嫌気性芽胞菌								0	0
	放射性物質								検出せず	検出せず
	水温	℃	26.9	24.0	25.0	27.0	24.4	20.0	15.5	16.4
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.38	0.38	0.52	0.44	0.40	0.10	－	－
	気温	℃	28.1	30.6	26.5	26.8	24.5	23.6	23.8	23.8
	天候	前日/当日	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇

＊水質検査を省略することのできない項目

＊水道用資機材からの溶出を検討すべき項目

＊地下水を水源とする場合考慮すべき項目

＊その他原水の状況を考慮すべき項目

＊給水栓でのみ採水

令和8年8月水質検査結果一覧

番号	項　　目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高揃（井戸A）	高揃（井戸B）
			8/4(火)							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0		
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005								
基5	セレン及びその化合物	0.01								
基6	鉛及びその化合物	0.01								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01								
基8	六価クロム化合物	0.02								
基9	亜硝酸態窒素	0.04								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10							3.5	3.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0								
基14	四塩化炭素	0.002								
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02								
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005								
基21	ベンゼン	0.01								
基22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.18		
基23	クロロ酢酸	0.02								
基24	クロロホルム	0.06								
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基27	臭素酸	0.01								
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03								
基31	ブロモホルム	0.09								
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2								
基35	鉄及びその化合物	0.3								
基36	銅及びその化合物	1.0								
基37	ナトリウム及びその化合物	200								
基38	マンガン及びその化合物	0.05								
基39	塩化物イオン	200	14.0	14.0	12.0	16.0	13.0	8.9		
基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300								
基41	蒸発残留物	500								
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2								
基43	ジェオスミン	0.00001								
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001								
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02								
基46	フェノール類	0.005								
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5		
基48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4		
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
基52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	水温	℃	26.6	23.4	24.5	25.8	23.5	20.5	15.0	14.8
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.38	0.36	0.34	0.32	0.44	0.10	－	－
	気温	℃	25.9	25.4	24.9	26.8	24.0	21.0	25.2	25.2
	天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴

＊水質検査を省略することのできない項目

＊水道用資機材からの溶出を検討すべき項目

＊地下水を水源とする場合考慮すべき項目

＊その他原水の状況を考慮すべき項目

＊給水栓でのみ採水

令和8年7月水質検査結果一覧

番号	項　　目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高揃（井戸A）	高揃（井戸B）
			7/7(火)							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0		
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005								
基5	セレン及びその化合物	0.01								
基6	鉛及びその化合物	0.01								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01								
基8	六価クロム化合物	0.02								
基9	亜硝酸態窒素	0.04								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10							3.7	3.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0								
基14	四塩化炭素	0.002								
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02								
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005								
基21	ベンゼン	0.01								
基22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06		
基23	クロロ酢酸	0.02								
基24	クロロホルム	0.06								
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基27	臭素酸	0.01								
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03								
基31	ブロモホルム	0.09								
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2								
基35	鉄及びその化合物	0.3								
基36	銅及びその化合物	1.0								
基37	ナトリウム及びその化合物	200								
基38	マンガン及びその化合物	0.05								
基39	塩化物イオン	200	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9		
基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300								
基41	蒸発残留物	500								
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2								
基43	ジェオスミン	0.00001								
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001								
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02								
基46	フェノール類	0.005								
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		
基48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4		
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
基52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	水温	℃	27.0	26.2	23.0	25.0	22.0	19.6	13.4	13.8
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.32	0.30	0.32	0.30	0.30	0.18	－	－
	気温	℃	27.0	26.2	25.2	27.4	24.4	22.8	24.2	24.2
	天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴

＊水質検査を省略することのできない項目

＊水道用資機材からの溶出を検討すべき項目

＊地下水を水源とする場合考慮すべき項目

＊その他原水の状況を考慮すべき項目

＊給水栓でのみ採水

令和8年6月水質検査結果一覧

番号	項　　目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高揃（井戸A）	高揃（井戸B）
			6/2（火）							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.5	3.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基14	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
基21	ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基22	塩素酸	0.6	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	－	－
基23	クロロ酢酸	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－
基24	クロロホルム	0.06	0.014	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014	－	－
基25	ジクロロ酢酸	0.03	0.011	0.01	0.01	0.01	0.009	0.004	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－
基27	臭素酸	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－
基28	総トリハロメタン	0.1	0.017	0.015	0.016	0.016	0.015	0.018	－	－
基29	トリクロロ酢酸	0.03	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	－	－
基31	ブロモホルム	0.09	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－
基32	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満
基35	鉄及びその化合物	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
基36	銅及びその化合物	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基37	ナトリウム及びその化合物	200	5.4	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5	13	13
基38	マンガン及びその化合物	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
基39	塩化物イオン	200	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.9	11	11
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	13	13	13	14	13	13	130	130
基41	蒸発残留物	500	35	31	33	34	31	36	258	264
基42	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02未満	0.02未満	0.000001未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基43	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基45	非イオン界面活性剤	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基46	フェノール類	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満
基48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.6	7.8
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	（指標菌）大腸菌								1.0未満	1.0未満
	（指標菌）嫌気性芽胞菌								0	0
	放射性物質								検出せず	検出せず
	水温	℃	24.0	20.2	20.5	22.5	18.8	19.4	13.4	13.8
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.28	0.32	0.38	0.32	0.40	0.16	－	－
	気温	℃	27.0	26.9	28.5	27.3	22.8	26.8	24.0	24.0
	天候	前日/当日	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇

＊水質検査を省略することのできない項目

＊水道用資機材からの溶出を検討すべき項目

＊地下水を水源とする場合考慮すべき項目

＊その他原水の状況を考慮すべき項目

＊給水栓でのみ採水

令和8年5月水質検査結果一覧

番号	項　　目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高揃（井戸A）	高揃（井戸B）
			5/12(火)							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0		
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005								
基5	セレン及びその化合物	0.01								
基6	鉛及びその化合物	0.01								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01								
基8	六価クロム化合物	0.02								
基9	亜硝酸態窒素	0.04								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10							4.0	3.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0								
基14	四塩化炭素	0.002								
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02								
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005								
基21	ベンゼン	0.01								
基22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満		
基23	クロロ酢酸	0.02								
基24	クロロホルム	0.06								
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基27	臭素酸	0.01								
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03								
基31	ブロモホルム	0.09								
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2								
基35	鉄及びその化合物	0.3								
基36	銅及びその化合物	1.0								
基37	ナトリウム及びその化合物	200								
基38	マンガン及びその化合物	0.05								
基39	塩化物イオン	200	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7		
基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300								
基41	蒸発残留物	500								
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2								
基43	ジェオスミン	0.00001								
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001								
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02								
基46	フェノール類	0.005								
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		
基48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3		
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6		
基52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	水温	℃	19.6	15.4	14.9	18.0	15.2	9.6	13.4	13.8
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.44	0.46	0.50	0.54	0.54	0.34	－	－
	気温	℃	23.0	23.6	24.0	24.8	21.5	20.7	19.0	19.0
	天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴

＊水質検査を省略することのできない項目

＊水道用資機材からの溶出を検討すべき項目

＊地下水を水源とする場合考慮すべき項目

＊その他原水の状況を考慮すべき項目

＊給水栓でのみ採水

令和8年4月水質検査結果一覧

番号	項　　目	基準値 (mg/l以下)	万代	窪野目	川原子	原町	寺津	高原	高�(井戸A)	高擂(井戸B)
			4/7(火)							
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0		
基2	大腸菌	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
基3	カドミウム及びその化合物	0.003								
基4	水銀及びその化合物	0.0005								
基5	セレン及びその化合物	0.01								
基6	鉛及びその化合物	0.01								
基7	ヒ素及びその化合物	0.01								
基8	六価クロム化合物	0.02								
基9	亜硝酸態窒素	0.04								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10							4.0	3.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0								
基14	四塩化炭素	0.002								
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02								
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01								
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005								
基21	ベンゼン	0.01								
基22	塩素酸	0.6			0.06未満			0.06未満		
基23	クロロ酢酸	0.02								
基24	クロロホルム	0.06								
基25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基27	臭素酸	0.01								
基28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1								
基29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03								
基30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03								
基31	ブロモホルム	0.09								
基32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0								
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2								
基35	鉄及びその化合物	0.3								
基36	銅及びその化合物	1.0								
基37	ナトリウム及びその化合物	200								
基38	マンガン及びその化合物	0.05								
基39	塩化物イオン	200	13.0	13.0	14.0	14.0	13.0	14.0		
基40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300								
基41	蒸発残留物	500								
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2								
基43	ジェオスミン	0.00001								
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001								
基45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02								
基46	フェノール類	0.005								
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4		
基48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4		
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
基51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5		
基52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	水温	℃	14.1	10.5	11.2	12.1	11.0	7.2	12.6	13.1
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.62	0.62	0.58	0.60	0.58	0.30	－	－
	気温	℃	12.8	14.0	13.8	11.0	12.7	9.5	12.7	12.7
	天候	前日/当日	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇

＊水質検査を省略することのできない項目

＊水道用資機材からの溶出を検討すべき項目

＊地下水を水源とする場合考慮すべき項目

＊その他原水の状況を考慮すべき項目

＊給水栓でのみ採水